


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«29» сентября 2022 г., 54230061000203692118  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому районам  
Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного  
управления МЧС России по Новосибирской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«29» декабря 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2312/016-54/101-П/АВП**

(дата и время составления акта)

**Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, пер. Гутова, д. 20/1**

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «04» декабря 2023 г., № 2312/016-54/101-П/ВВП, учетный номер проверки 54230061000203692118.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Пучкова Юлия Дмитриевна – инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору)
2. Устинов Константин Владимирович – дознаватель ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

**здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Новосибирская, р-н Барабинский, г Барабинск, ул Ульяновская, Дом 149А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5451110365, адрес регистрации юридического лица: 632334, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, БАРАБИНСКИЙ, БАРАБИНСК, УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА, 149А, -, -**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» декабря 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «28» декабря 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

### проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

### Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

### 1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «29» декабря 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

### 2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «29» декабря 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

### 3) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» декабря 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «29» декабря 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); 2) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности; 3) исполнительная и техническая документация на системы противопожарной защиты; 4) договор с обслуживающей организацией, лицензия организации с которой заключен договор на обслуживание систем противопожарной защиты. 5) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов и иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

## 11. По результатам выездной проверки установлено:

- Отсутствует информация в месте установки контрольно-приемного прибора с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Место выявления нарушения: В месторасположения контрольно-приемного прибора у выхода из здания.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 10. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.
- Допущена установка порогов на путях эвакуации. Место выявления нарушения: В коридоре на путях эвакуации.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 27, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства,

препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

3. Допущено размещение в электрощитовой ближе 1 метра от электрощита горючих материалов.. Место выявления нарушения: Электрощитовая.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 35, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование: Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
4. Допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию.. Место выявления нарушения: В тамбуре входа в здание.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 35, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
Нарушенное обязательное требование: Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.
5. Пожарные извещатели располагаются под подвесным потолком, что не представляет возможности своевременного обнаружения пожара в любой точке помещения.. Место выявления нарушения: Кабинет №17.  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
Нарушенное обязательное требование: Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Новосибирская, р-н Барабинский, г Барабинск, ул Ульяновская, Дом 149А)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору) Устинов Константин Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 281E77ADB4E2BA4CD7303B2D904381C6  
Владелец: Устинов Константин Владимирович  
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Устинов Константин Владимирович - Дознаватель ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 88383612218, e-mail: BarabinskZdvinsk@mchs.gov.ru


(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

*Ознакомлен* *25.12.2023* *Писарев*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное управление по надзору и профилактической работе по Барнаульскому и Завенскому районам Новосибирской области

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное управление по надзору и профилактической работе по Барнаульскому и Завенскому районам Новосибирской области

Управление МЧС России по Новосибирской области

2023 г. № 2312016-54/01-19/001

Новосибирская область, Барнаульский район, г. Барнаул, пер. Губова, д. 20/1

Акт выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с планом и проведена выездной проверкой от 04.08.2023 г. № 2312016-54/01-19/001, учётный номер и серия 23120161000207692118.

2. Выездная проверка проведена в отношении:

муниципального федерального государственного учреждения «Жилищного надзора»

3. Выездная проверка проведена:

- 1. Пучкова Елена Дмитриевна – инспектор ОНД/ИР по Барнаульскому и Завенскому районам Новосибирской области УНД/ИР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный жилищный надзор по Барнаульскому и Завенскому районам Новосибирской области по жилищному надзору)
- 2. Устинов Константин Владимирович – инспектор ОНД/ИР по Барнаульскому и Завенскому районам Новосибирской области УНД/ИР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный и инспектор парашютной и Завенского района Новосибирской области по жилищному надзору)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1. Не привлечены

эксперты (технические специалисты):

- 1. Не привлечены

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, которые контролируются или находятся в эксплуатации и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (адресам):

- 1. оба Новосибирская, р-н Барнаульский, г. Барнаул, ул. Ульяновская, Дом 149А

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНН 540116365, адрес регистрации юридического лица: 632334, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, БАРАБИНСКИЙ РАЙОН, УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА, 149А