


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«29» сентября 2022 г., 54230061000203692118
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому районам
Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической работы главного
управления МЧС России по Новосибирской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» декабря 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2312/016-54/101-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, пер. Гугова, д. 20/1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «04» декабря 2023 г., № 2312/016-54/101-П/ВП, учетный номер проверки 54230061000203692118.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Пучкова Юлия Дмитриевна – инспектор ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору)
2. Устинов Константин Владимирович – дознаватель ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новосибирская, р-н Барабинский, г Барабинск, ул Ульяновская, Дом 149А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5451110365, адрес регистрации юридического лица: 632334, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, БАРАБИНСКИЙ, БАРАБИНСК, УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА, 149А, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с «27» декабря 2023 года, 11 час. 00 мин.
- по «28» декабря 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

Отсутствует информация в месте установки контрольно-приемного прибора с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: В месторасположения контрольно-приемного прибора у выхода из здания.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для бездресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

2. Допущена установка порогов на путях эвакуации.. Место выявления нарушения: В коридоре на путях эвакуации.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

3. Допущено размещение в электрощитовой ближе 1 метра от электрощита горючих материалов.. Место выявления нарушения: Электрощитовая.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

4. Допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию.. Место выявления нарушения: В тамбуре входа в здание.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

5. Пожарные извещатели располагаются под подвесным потолком, что не представляет возможности своевременного обнаружения пожара в любой точке помещения.. Место выявления нарушения: Кабинет №17.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области (государственный инспектор
Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по
пожарному надзору) Устинов Константин Владимирович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 281E77ADB4E2BA4CD7303B2D904381C6
Владелец: Устинов Константин Владимирович
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

подпись

Устинов Константин Владимирович - Дознаватель ОНДиПР по Барабинскому и Здвинскому районам
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор
Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору), телефон: 88383612218, e-
mail: BarabinskZdvinsk@mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

«16» часов «00» минут «12» 2023 г. Пиряев
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Федерация по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел государственного контроля в профессиональной деятельности по Барабинскому и Тарскому районам Новосибирской области Управления государственной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Новосибирской области

№ 23/2023 от 15 мая 2023 года № 2112-016-54/101-101001

Новосибирская область, Барабинский район, с/пос. Ульковск, пер. Гусев, д. 26/1

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выявлен проверка проведена в соответствии с регламентом в проведении выездной проверки от 04-09-2023 г. № 2112-016-54/101-101001, учетный номер проверки 54330061000703852118.

2. Выявлен проверка проведена в рамках:
осудебного постановления № 23/2023 от 15 мая 2023 года

- 3. Выявлен проверка проведена следующими должностными лицами:
 1. Пиряев Кирилл Дмитриевич – инспектор ОНДПР по Барабинскому и Тарскому районам Новосибирской области УНДПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Тарского районов Новосибирской области по объективному надзору)
 2. Устинов Константин Владимирович – инспектор ОНДПР по Барабинскому и Тарскому районам Новосибирской области УНДПР ГУ МЧС России по Новосибирской области (государственный инспектор Барабинского и Тарского районов Новосибирской области по объективному надзору)

4. Выявлен проверка проведена в отношении:
объектов контролируемых лицами третьей гражданской ответственности в зданиях, помещениях, сооружениях, на земельных участках, территориях, земельных участках, территории контролируемых лиц, объектов в том числе объектов, в которых присутствуют требования пожарной безопасности, в целях обеспечения соответствия требованиям пожарной безопасности.

5. Выявлен проверка была проведена по адресу (местонахождению):
г. обл. Новосибирская, р-н Барабинский, с/пос. Ульковск, ул. Ульяновская, Дом 149А

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5411026027, адрес регистрации: Новосибирская область, Новосибирский район, Барабинский район, УЛЬКОВСКАЯ УЛИЦА, 149А

7. Выявлен проверка проведена в следующие сроки:
с 15 мая 2023 года 11 час 00 мин.
с 15 мая 2023 года 15 час 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
11 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения: