

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому
районам Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

632336, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Гугова 20/1, тел. 8 (383-61) 2-21-89, E-mail:
OND_Barabinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32

по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«29» декабря 2023 г.

(дата рассмотрения дела)

632336, Новосибирская область,

г. Барабинск, пер. Гугова 20/1

(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по
пожарному надзору капитан внутренней службы Назаров Иван Анатольевич

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дела об административных правонарушениях № № 54-016-
2023/0002пр, 54-016-2023/0003пр от 29.12.2023 г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Глушеница Валентина Павловна

Дата и место рождения 09.10.1962 г. Алтайский край, с. Волчиха, Волчихинский район.

Зарегистрированная по месту жительства/пребывания, тел. Новосибирская область, г. Барабинск, ул.
Островского, д. 50, кв. 26

Фактически проживающая, тел.: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Островского, д. 50, кв. 26

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 5006 № 067724 выдан Отделением УФМС
России по Новосибирской области в Барабинском районе 06.11.2007 г.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: со слов не привлекалась

Работающий/служащий МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области»,
директор

(наименование и адрес организации, телефон)

Нарушены требования пожарной безопасности, установленные правилами противопожарного
режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.

а именно: директор Глушеница Валентина Павловна 22 декабря 2023 г. в 16 час. 00 мин при
проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной
безопасности на объекте МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области», по адресу:
Новосибирская область, Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, д. 41 допустила нарушения
требований пожарной безопасности, а именно:

- в нарушении Пункта: 50. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Руководитель
организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее
состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем

противопожарной защиты)

1) Не производится перекачка пожарных рукавов

а именно: директор Глушенцева Валентина Павловна 28 декабря 2023 г. в 16 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности на объекте МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области», по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149А допустила нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- в нарушении Пункта: 10. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.)

1) Отсутствует информация в месте установки контрольно-приемного прибора с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

- в нарушении Пункта: 27, подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.)

2) Допущена установка порогов на путях эвакуации.

- в нарушении Пункта: 35, подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.)

3) Допущено размещение в электрощитовой ближе 1 метра от электрощита горючих материалов.

- в нарушении Пункта: 35, подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09.16.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.)

4) Допущено прокладывание электрической проводки по горючему основанию в тамбуре входа в здание.

- в нарушении Статьи 83, части 6. Федерального Закона №123 от 21.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.)

5) Пожарные извещатели располагаются под подвесным потолком, что не представляет возможности

своевременного обнаружения пожара в любой точке помещения.

т.е. совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.4 КоАП РФ, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (ст. 4.1.1, ст. 4.2 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях), а так же отсутствие отягчающих обстоятельств (ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Директора Глушенцеву Валентину Павловну

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ей наказание в виде

предупреждения

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Барабинского и Здвинского районов Новосибирской области по пожарному надзору И.А. Назаров

должность, инициалы и фамилия



М.П.

органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«29» 12. 2023 г. *Резерв*

дата, подпись

Глушенцева В.П.

фамилия, инициалы

Копия настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу « » 2023 г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № _____ от «__» _____ 2023 г.г. исполнено: «__» _____ 2023 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» _____ 2023г.

Исх. № _____

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99