

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРАБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
БАРАБИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Ульяновская, 149а
г. Барабинск, 632334
тел. (38361)2-92-63, факс (38361)2-91-19

13.03.2024 № 276-02

На № _____ от 29.12.2023

Об устранении нарушений

Уважаемый Иван Анатольевич!


Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» предоставляет информацию об устранении нарушений требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

– в нарушении Пункта:50. Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Заключен контракт № 01/24 от 16.01.2024 на оказание услуг по испытанию внутреннего противопожарного водопровода и перекатку пожарных рукавов. (Приложение № 1 на 5 листах).

– в нарушении Пункта: 10. Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. (Приложение № 2 на 1 листе).

 И.А. Назаров

Государственному инспектору
Барабинского и Здвинского районов
Новосибирской области по
пожарному надзору капитану
внутренней службы
И.А. Назарову

– в нарушении Пункта:35, подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

В электрощитовой убраны легковоспламеняющиеся материалы. (Приложение № 3 на 1 листе).

– в нарушении Пункта: 35, подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Проведен демонтаж электрической проводки по горючему основанию в тамбуре входа в здания. (Приложение № 4 на 1 листе).


– в нарушении Статьи 83, части 6. Федерального закона № 123 от 21.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установлены новые пожарные извещатели. Контракт № 05/24рот 27.02.2024 «Об оказании услуг по ремонту пожарной системы сигнализации и СОУЭ. Лицензия № 54-Б/00101 от 05.08.2009. (Приложение № 5 на 5 листах).

– в нарушении Пункта 27, подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Внутри порога, установленного на пути эвакуации, проходят трубы центрального водоснабжения. Таким образом, на текущий момент демонтаж порога не представляется возможным. С целью устранения вышеуказанного нарушения на июнь 2024 года запланирована установка переносного пандуса.

Директор



В.П. Глушенцева

Исп.

Танцерева Е.С.

2-97-88